

件名	【住宅】家庭用蓄電システム POWER DEPO [®] H モデル 型式変更のご案内			文書番号 HQJSP25005	
	区分	ご案内	部門	技術課	日付 2025.2.5

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

住友電気工業株式会社製の家庭用蓄電システム「POWER DEPO[®]H」につきまして、調達部材の変更によって一部保護動作が変わります。それに伴って型式が変更となりますので下記にてご案内致します。

1. 型式変更について

販売製品型式が PDH-6000S01 から PDH-6000S01A に切り替わります。

製品型式	PDH-6000S01 (現行)	PDH-6000S01A (変更)
PV 用直流開閉器	PV 用直流開閉器	現行と異なる PV 用直流開閉器
PV 接続端子形状	丸端子	ブレード端子
本体同梱物	同梱無し	端子同梱 (電線抱合範囲：3.5-5.5sq)

2. 仕様及び施工方法の変更について

製品型式	PDH-6000S01 (現行)	PDH-6000S01A (変更)
施工方法	端子形状：丸形圧着端子 ●端子のネジ締めは既定のトルクで締め、ネジが斜めに入る、もしくは素線のはみ出し部分に乗り上げていないか確認してください。 正常 異常 蓄電システム本体配線接続部 PV入力端子台 端子台への締結規定トルク (PV入力端子台：2.0～2.4N・m)	端子形状：ブレード端子 ●PV直流開閉器のネジ締めは既定のトルクで締め、ブレード端子の挿入不十分や素線のまま挿入、もしくは素線のはみ出し部分に乗り上げていないか確認してください。 正常 異常 蓄電システム本体配線接続部 PV直流開閉器 PV直流開閉器への締結規定トルク (PV直流開閉器：1.3～2.0N・m)
仕様変更 (保護動作)	PV 接続端子のねじ締付け不足があった際、蓄電システムの発電および充放電の動作が全て停止する。	PV 接続端子の入力回路ごとに温度上昇を検出し、ねじの締付け不足があった回路のみ直流開閉器を遮断、発電停止する。

太陽光モジュール接続方法と保護動作を除いて、PDH-6000S01 と PDH-6000S01A の仕様上の差異はございません。

件名	【住宅】家庭用蓄電システム POWER DEPO [®] H モデル 型式変更のご案内	文書番号 HQPSP25005
----	---	--------------------

3. スケジュール

PDH-6000S01A の見積もり及び出荷スケジュールは以下となります。

見積開始日：2025 年 2 月 20 日

※旧型式の見積もりはできなくなります。

出荷開始日：2025 年 3 月

※ただし、在庫の兼ね合いで見積もりと異なる型式が納品される場合がございます。

※旧型式在庫より順次納品させていただくため、型式の指定はお受けできません。

4. 申請に関して

認証証明書においては、モデル型式 PDH-6000S01A を先行して追加しており、工事説明書および納入仕様書は更新し、弊社の Q.PARTNERS サイトに掲載します。

※系統連系申請時の型式と異なる場合、申請内容の修正の手続きが必要ですが、製品認証上の類似モデルにつき、再申請不要を確認した事業者は下記となります。

東京電力パワーグリッド

中部電力パワーグリッド

東北電力ネットワーク

関西電力送配電

四国電力送配電

九州電力送配電

営業所／支店からのご指摘が仮にあった場合、申請書類修正で対応可能です。上記以外の事業者については確認中です。

※補助金の事前申請した型式と異なる場合は、お手数ですが、補助金の募集要綱に従って、本申請もしくは申請内容を修正頂けますようお願い致します。